

**Planilha do resultado dos exames realizados pelo LACEM sobre a qualidade da água
FEVEREIRO – 2024**

Bairro	Cloro	pH	Microbiológico		Organoléptica		Físico-químico	Conclusão
			Coliformes totais	Escherichia Coli	Cor aparente	Turbidez		
Alto Vistoso	2.0 mg/L	7.62	Ausente	Ausente	Satisfatório	Satisfatório	Insatisfatório	INSATISFATÓRIO
Alto Vistoso	1.5 mg/L	7.89	Ausente	Ausente	Satisfatório	Satisfatório	-	SATISFATÓRIO
CNSG	1.5 mg/L	7.72	Presente	Presente	Satisfatório	Satisfatório	-	INSATISFATÓRIO
CNSG	1.5 mg/L	7.72	Ausente	Ausente	Satisfatório	Satisfatório	Satisfatório	SATISFATÓRIO
Conj. Cohab	2.0 mg/L	7.24	Ausente	Ausente	Satisfatório	Satisfatório	Satisfatório	SATISFATÓRIO
Conj. Cohab	1.5 mg/L	7.61	Ausente	Ausente	Satisfatório	Satisfatório	-	SATISFATÓRIO
Semeão Machado	1.0 mg/L	7.62	Ausente	Ausente	Satisfatório	Satisfatório	Satisfatório	SATISFATÓRIO
Semeão Machado	0.5 mg/L	7.53	Ausente	Ausente	Satisfatório	Satisfatório	-	SATISFATÓRIO
Barra Nova	2.0 mg/L	7.21	Presente	Ausente	Satisfatório	Satisfatório	-	SATISFATÓRIO
Barra Nova	1.5 mg/L	7.24	Ausente	Ausente	Satisfatório	Satisfatório	Satisfatório	SATISFATÓRIO
Domingos Sávio	1.2 mg/L	7.27	Ausente	Ausente	Satisfatório	Satisfatório	-	SATISFATÓRIO
Domingos Sávio	2.0 mg/L	7.22	Ausente	Ausente	Satisfatório	Satisfatório	-	SATISFATÓRIO
Santa Tereza	1.5 mg/L	7.35	Presente	Presente	Satisfatório	Satisfatório	-	INSATISFATÓRIO
Santa Tereza	1.0 mg/L	7.33	Ausente	Ausente	Satisfatório	Satisfatório	-	SATISFATÓRIO
Centro	1.0 mg/L	7.53	Ausente	Ausente	Satisfatório	Satisfatório	-	SATISFATÓRIO
Centro	1.5 mg/L	7.40	Ausente	Ausente	Satisfatório	Satisfatório	-	SATISFATÓRIO
Monte Castelo	1.0 mg/L	7.42	Ausente	Ausente	Satisfatório	Satisfatório	-	SATISFATÓRIO
Monte Castelo	1.5 mg/L	7.38	Ausente	Ausente	Satisfatório	Satisfatório	-	SATISFATÓRIO

Gabriele Moreira Morais
Portaria 17/2022
Coordenadora da VISA



Gabriele Moreira Morais
Coord. VISA