



PREFEITURA DE  
**Solonópolis**

Secretaria  
da Saúde



**Unidade de Vigilância Sanitária**

Ofício N.º384/2023


Solonópolis, 25 de Agosto de 2023

**À Excelentíssima Diretora do SAAE  
Suynara Suele Oliveira da Silva**

Ao reiterarmos nossa estima, utilizamo-nos deste para encaminhar a Vossa Senhoria, em anexo, uma planilha contendo informações com os resultados dos exames realizados pelo LACEM, da coleta de água referente ao mês de julho de 2023 do município de Solonópolis.

Esperamos termos atendido vossas solicitações, e nos dispomos para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos.

Atenciosamente:

  
Gabrielle Moreira Morais  
Portaria 17/2022  
Coordenadora da VISA

Gabrielle Moreira Morais  
Coordenadora da Vigilância Sanitária



PREFEITURA DE  
**Solonópole**  
A Gente Faz a Gente Cuidar!

**Secretaria  
da Saúde**

**Planilha do resultado dos exames realizados pelo LACEM sobre a qualidade da água  
Julho – 2023**

Bairro	Cloro	pH	Microbiológico		Organoléptica			Físico-químico Fluoreto	Conclusão
			Coliformes totais	Escherichia Coli	Cor aparente	Turbidez			
Alto Vistoso	0.2 mg/L	7.31	Ausente	Ausente	Satisfatório	Insatisfatório	-	Satisfatório	
Alto Vistoso	0.5 mg/L	7.34	Ausente	Ausente	Satisfatório	Satisfatório	-	Satisfatório	
CNSG	0.5 mg/L	7.12	Ausente	Ausente	Satisfatório	Satisfatório	-	Satisfatório	
CNSG	0.4 mg/L	7.29	Ausente	Ausente	Satisfatório	Satisfatório	-	Satisfatório	
Conj. Cohab	1.0 mg/L	7.07	Ausente	Ausente	Satisfatório	Satisfatório	-	Satisfatório	
Conj. Cohab	1.5 mg/L	7.22	Ausente	Ausente	Satisfatório	Satisfatório	-	Satisfatório	
Semeão Machado	0.5 mg/L	7.34	Ausente	Ausente	Satisfatório	Satisfatório	-	Satisfatório	
Semeão Machado	0.4 mg/L	7.35	Ausente	Ausente	Satisfatório	Satisfatório	-	Satisfatório	
Barra Nova	0.7 mg/L	7.53	Ausente	Ausente	Satisfatório	Satisfatório	-	Satisfatório	
Barra Nova	0.1 mg/L	7.28	Ausente	Ausente	Satisfatório	Satisfatório	-	Satisfatório	
Domingos Sávio	1.0 mg/L	7.06	Ausente	Ausente	Satisfatório	Satisfatório	Satisfatório	Satisfatório	
Domingos Sávio	0.5 mg/L	7.10	Ausente	Ausente	Satisfatório	Satisfatório	-	Satisfatório	
Santa Tereza	1.05 mg/L	7.16	Ausente	Ausente	Satisfatório	Satisfatório	Satisfatório	Satisfatório	
Santa Tereza	0.4 mg/L	7.32	Ausente	Ausente	Satisfatório	Satisfatório	-	Satisfatório	
Centro	0.4 mg/L	6.82	Ausente	Ausente	Satisfatório	Satisfatório	Satisfatório	Satisfatório	
Centro	1.8 mg/L	6.26	Ausente	Ausente	Satisfatório	Satisfatório	-	Satisfatório	
Monte Castelo	0.5 mg/L	7.17	Ausente	Ausente	Satisfatório	Satisfatório	Satisfatório	Satisfatório	
Monte Castelo	0.1 mg/L	7.28	Ausente	Ausente	Satisfatório	Satisfatório	-	Satisfatório	

Gabriele Moreira Morais  
Portaria 17/2022  
Coordenadora da VISA  
Gabrielle Moreira Morais  
Coord. VISA