LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA

Número do laudo:	56//2026

INTERESSADO: SAAE DE SOLONÓPOLE
CIDADE: SOLONÓPOLE **DATA DA COLETA: 01//06/2026**
LOCAL DE COLETA: ETA SEDE **HORA DA COLETA 09:30 HS**
ENTRADA NO LABORATÓRIO: 01/06/2026 **SAÍDA DO LABORATÓRIO: 02/06/2026**
OUTRAS OBSERVAÇÕES

Análise Físico-Química

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017– MS V.M.P.	UNIDADES
Turbidez	0,26	**5**	**UT**
Cloro	5,0	**0,2 á 2,0**	**PPM**
Cor	7,0	**15**	**UH**
Odor	Não objetável	**Não objetável**	**-**
pH	6,76	**6,0 a 9,5**	**-**
Condutividade	509,3	**NE**	**µS / cm**
Sólidos Totais Dissolvidos	253,9	**1000**	**mg STD^- / L**

Legenda: V.M.P. – Valor Máximo Permitido
NE – Não especificado pela portaria número 888/2021 – MS
ALD – Abaixo do limite de detecção

Análise Microbiológica

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA NÚMERO 888/2021– MS V.M.P.
Coliformes Totais	**AUSENTE**	**Ausência em 100 mL**
Escherichia Coli	**AUSENTE**	**Ausência em 100 mL**

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

CONCLUSÃO: A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.

Daniella Rosta

Responsável pela análise

LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA

Número do laudo:	58/2026

INTERESSADO: SAAE DE SOLONÓPOLE
CIDADE: SOLONÓPOLE **DATA DA COLETA:01/06/2026**
LOCAL DE COLETA: ALTO VISTOSO **HORA DA COLETA 09:30 HS**
ENTRADA NO LABORATÓRIO: 01/06/2026 **SAÍDA DO LABORATÓRIO:02/06/2026**
OUTRAS OBSERVAÇÕES

Análise Físico-Química

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017– MS V.M.P.	UNIDADES
Turbidez	1,06	**5**	**UT**
Cloro	0,2	**0,2 á 2,0**	**PPM**
Cor	7,0	**15**	**UH**
Odor	Não objetável	**Não objetável**	**-**
pH	7,02	**6,0 a 9,5**	**-**

Legenda: V.M.P. – Valor Máximo Permitido
NE – Não especificado pela portaria número 888/2021 – MS
ALD – Abaixo do limite de detecção

Análise Microbiológica

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA NÚMERO 888/2021– MS V.M.P.
Coliformes Totais	**AUSENTE**	**Ausência em 100 mL**
Escherichia Coli	**AUSENTE**	**Ausência em 100 mL**

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

CONCLUSÃO: A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.

Responsável pela análise
QUÍMICA
CRQ-10100139

LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA

Número do laudo:	59//2026

INTERESSADO: SAAE DE SOLONÓPOLE
CIDADE: SOLONÓPOLE **DATA DA COLETA: 05//06/2026**
LOCAL DE COLETA: ETA SEDE **HORA DA COLETA 14:30 HS**
ENTRADA NO LABORATÓRIO: 05/06/2026 **SAÍDA DO LABORATÓRIO: 16/06/2026**
OUTRAS OBSERVAÇÕES

Análise Físico-Química

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017– MS V.M.P.	UNIDADES
Turbidez	0,26	**5**	**UT**
Cloro	5,0	**0,2 á 2,0**	**PPM**
Cor	7,0	**15**	**UH**
Odor	Não objetável	**Não objetável**	**-**
pH	6,97	**6,0 a 9,5**	**-**
Condutividade	517,1	**NE**	**µS / cm**
Sólidos Totais Dissolvidos	259,3	**1000**	**mg STD^- / L**

Legenda: V.M.P. – Valor Máximo Permitido
NE – Não especificado pela portaria número 888/2021 – MS
ALD – Abaixo do limite de detecção

Análise Microbiológica

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA NÚMERO 888/2021– MS V.M.P.
Coliformes Totais	**AUSENTE**	**Ausência em 100 mL**
Escherichia Coli	**AUSENTE**	**Ausência em 100 mL**

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

CONCLUSÃO: A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.

Daniella Rosta

Responsável pela análise

LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA

Número do laudo:	60/2026

INTERESSADO: SAAE DE SOLONÓPOLE
CIDADE: SOLONÓPOLE **DATA DA COLETA: 08//06/2026**
LOCAL DE COLETA: ETA SEDE **HORA DA COLETA 09:45 HS**
ENTRADA NO LABORATÓRIO: 08/06/2026 **SAÍDA DO LABORATÓRIO: 09/06/2026**
OUTRAS OBSERVAÇÕES:

Análise Físico-Química

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017– MS V.M.P.	UNIDADES
Turbidez	0,39	**5**	**UT**
Cloro	5,0	**0,2 á 2,0**	**PPM**
Cor	6,0	**15**	**UH**
Odor	Não objetável	**Não objetável**	**-**
pH	6,93	**6,0 a 9,5**	**-**
Condutividade	517,1	**NE**	**µS / cm**
Sólidos Totais Dissolvidos	259,3	**1000**	**mg STD^- / L**

Legenda: V.M.P. – Valor Máximo Permitido
NE – Não especificado pela portaria número 888/2021 – MS
ALD – Abaixo do limite de detecção

Análise Microbiológica

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA NÚMERO 888/2021– MS V.M.P.
Coliformes Totais	**AUSENTE**	**Ausência em 100 mL**
Escherichia Coli	**AUSENTE**	**Ausência em 100 mL**

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

CONCLUSÃO: A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.

Daniella Rosta

Responsável pela análise

SAAE
SOLONÓPOLE - CE

LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA

Número do laudo:	61/2026

INTERESSADO: SAAE DE SOLONÓPOLE
CIDADE: SOLONÓPOLE **DATA DA COLETA: 09/06/2026**
LOCAL DE COLETA: COHAB **HORA DA COLETA 08:10 HS**
ENTRADA NO LABORATÓRIO: 09/06/2026 **SAÍDA DO LABORATÓRIO:10/06/2026**
OUTRAS OBSERVAÇÕES

Análise Físico-Química

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017– MS V.M.P.	UNIDADES
Turbidez	0,25	**5**	**UT**
Cloro	0,3	**0,2 á 2,0**	**PPM**
Cor	6,0	**15**	**UH**
Odor	Não objetável	**Não objetável**	**-**
pH	6,94	**6,0 a 9,5**	**-**

Legenda: V.M.P. – Valor Máximo Permitido
NE – Não especificado pela portaria número 888/2021 – MS
ALD – Abaixo do limite de detecção

Análise Microbiológica

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA NÚMERO 888/2021– MS V.M.P.
Coliformes Totais	**AUSENTE**	**Ausência em 100 mL**
Escherichia Coli	**AUSENTE**	**Ausência em 100 mL**

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

CONCLUSÃO: A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.

Daniella Rosta

Responsável pela análise
QUÍMICA
CRQ-10100139

LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA

Número do laudo:	62/2026

INTERESSADO: SAAE DE SOLONÓPOLE
CIDADE: SOLONÓPOLE **DATA DA COLETA: 09/06/2026**
LOCAL DE COLETA: CNSD **HORA DA COLETA 08:20 HS**
ENTRADA NO LABORATÓRIO: 09/06/2026 **SAÍDA DO LABORATÓRIO:10/06/2026**
OUTRAS OBSERVAÇÕES

Análise Físico-Química

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017– MS V.M.P.	UNIDADES
Turbidez	0,09	**5**	**UT**
Cloro	0,4	**0,2 á 2,0**	**PPM**
Cor	7,0	**15**	**UH**
Odor	Não objetável	**Não objetável**	**-**
pH	7,12	**6,0 a 9,5**	**-**

Legenda: V.M.P. – Valor Máximo Permitido
NE – Não especificado pela portaria número 888/2021 – MS
ALD – Abaixo do limite de detecção

Análise Microbiológica

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA NÚMERO 888/2021– MS V.M.P.
Coliformes Totais	**AUSENTE**	**Ausência em 100 mL**
Escherichia Coli	**AUSENTE**	**Ausência em 100 mL**

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

CONCLUSÃO: A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.

Daniella Rosta

Responsável pela análise
QUÍMICA
CRQ-10100139

LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA

Número do laudo:	63//2026

INTERESSADO: SAAE DE SOLONÓPOLE
CIDADE: SOLONÓPOLE **DATA DA COLETA: 12//06/2026**
LOCAL DE COLETA: ETA SEDE **HORA DA COLETA 10:00 HS**
ENTRADA NO LABORATÓRIO: 12/06/2026 **SAÍDA DO LABORATÓRIO: 13/06/2026**
OUTRAS OBSERVAÇÕES

Análise Físico-Química

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017– MS V.M.P.	UNIDADES
Turbidez	0,21	**5**	**UT**
Cloro	5,0	**0,2 á 2,0**	**PPM**
Cor	6,0	**15**	**UH**
Odor	Não objetável	**Não objetável**	**-**
pH	7,12	**6,0 a 9,5**	**-**
Condutividade	517,1	**NE**	**µS / cm**
Sólidos Totais Dissolvidos	259,3	**1000**	**mg STD^- / L**

Legenda: V.M.P. – Valor Máximo Permitido
NE – Não especificado pela portaria número 888/2021 – MS
ALD – Abaixo do limite de detecção

Análise Microbiológica

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA NÚMERO 888/2021– MS V.M.P.
Coliformes Totais	**AUSENTE**	**Ausência em 100 mL**
Escherichia Coli	**AUSENTE**	**Ausência em 100 mL**

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

CONCLUSÃO: A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.

Daniella Rosa

Responsável pela análise

LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA

Número do laudo:	64//2026

INTERESSADO: SAAE DE SOLONÓPOLE
CIDADE: SOLONÓPOLE **DATA DA COLETA:17/06/2026**
LOCAL DE COLETA: SANTA TEREZA **HORA DA COLETA 08:38 HS**
ENTRADA NO LABORATÓRIO: 17/06/2026 **SAÍDA DO LABORATÓRIO:18/06/2026**
OUTRAS OBSERVAÇÕES

Análise Físico-Química

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017– MS V.M.P.	UNIDADES
Turbidez	0,08	**5**	**UT**
Cloro	0,8	**0,2 á 2,0**	**PPM**
Cor	9,0	**15**	**UH**
Odor	Não objetável	**Não objetável**	**-**
pH	7,00	**6,0 a 9,5**	**-**

Legenda: V.M.P. – Valor Máximo Permitido
NE – Não especificado pela portaria número 888/2021 – MS
ALD – Abaixo do limite de detecção

Análise Microbiológica

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA NÚMERO 888/2021– MS V.M.P.
Coliformes Totais	**AUSENTE**	**Ausência em 100 mL**
Escherichia Coli	**AUSENTE**	**Ausência em 100 mL**

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

CONCLUSÃO: A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.

Daniella Rosta

Responsável pela análise
QUÍMICA
CRQ-10100139

LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA

Número do laudo:	65//2026

INTERESSADO: SAAE DE SOLONÓPOLE
CIDADE: SOLONÓPOLE **DATA DA COLETA: 23/06/2026**
LOCAL DE COLETA: ETA SEDE **HORA DA COLETA 10:50 HS**
ENTRADA NO LABORATÓRIO: 23/06/2026 **SAÍDA DO LABORATÓRIO: 24/06/2026**
OUTRAS OBSERVAÇÕES:

Análise Físico-Química

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017– MS V.M.P.	UNIDADES
Turbidez	0,09	**5**	**UT**
Cloro	5,0	**0,2 á 2,0**	**PPM**
Cor	7,0	**15**	**UH**
Odor	Não objetável	**Não objetável**	**-**
pH	6,98	**6,0 a 9,5**	**-**
Condutividade	541,1	**NE**	**µS / cm**
Sólidos Totais Dissolvidos	268,9	**1000**	**mg STD^- / L**

Legenda: V.M.P. – Valor Máximo Permitido
NE – Não especificado pela portaria número 888/2021 – MS
ALD – Abaixo do limite de detecção

Análise Microbiológica

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA NÚMERO 888/2021– MS V.M.P.
Coliformes Totais	**AUSENTE**	**Ausência em 100 mL**
Escherichia Coli	**AUSENTE**	**Ausência em 100 mL**

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

CONCLUSÃO: A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.

Daniella Rosta

Responsável pela análise

LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA

Número do laudo:	66/2026

INTERESSADO: SAAE DE SOLONÓPOLE
CIDADE: SOLONÓPOLE **DATA DA COLETA: 25/06/2026**
LOCAL DE COLETA: CENTRO **HORA DA COLETA 09:12 HS**
ENTRADA NO LABORATÓRIO: 25/06/2026 **SAÍDA DO LABORATÓRIO:26/06/2026**
OUTRAS OBSERVAÇÕES

Análise Físico-Química

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017– MS V.M.P.	UNIDADES
Turbidez	0,18	**5**	**UT**
Cloro	1,0	**0,2 á 2,0**	**PPM**
Cor	7,0	**15**	**UH**
Odor	Não objetável	**Não objetável**	**-**
pH	7,23	**6,0 a 9,5**	**-**

Legenda: V.M.P. – Valor Máximo Permitido
NE – Não especificado pela portaria número 888/2021 – MS
ALD – Abaixo do limite de detecção

Análise Microbiológica

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA NÚMERO 888/2021– MS V.M.P.
Coliformes Totais	**AUSENTE**	**Ausência em 100 mL**
Escherichia Coli	**AUSENTE**	**Ausência em 100 mL**

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

CONCLUSÃO: A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.

Daniella Rosta

Responsável pela análise
QUÍMICA
CRQ-10100139

LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA

Número do laudo:	67/2026

INTERESSADO: SAAE DE SOLONÓPOLE
CIDADE: SOLONÓPOLE **DATA DA COLETA: 26/06/2026**
LOCAL DE COLETA: ETA SEDE **HORA DA COLETA 18:50 HS**
ENTRADA NO LABORATÓRIO: 26/06/2026 **SAÍDA DO LABORATÓRIO: 27/06/2026**
OUTRAS OBSERVAÇÕES:

Análise Físico-Química

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017– MS V.M.P.	UNIDADES
Turbidez	0,18	**5**	**UT**
Cloro	5,0	**0,2 á 2,0**	**PPM**
Cor	7,0	**15**	**UH**
Odor	Não objetável	**Não objetável**	**-**
pH	7,06	**6,0 a 9,5**	**-**
Condutividade	541,1	**NE**	**µS / cm**
Sólidos Totais Dissolvidos	268,9	**1000**	**mg STD^- / L**

Legenda: V.M.P. – Valor Máximo Permitido
NE – Não especificado pela portaria número 888/2021 – MS
ALD – Abaixo do limite de detecção

Análise Microbiológica

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA NÚMERO 888/2021– MS V.M.P.
Coliformes Totais	**AUSENTE**	**Ausência em 100 mL**
Escherichia Coli	**AUSENTE**	**Ausência em 100 mL**

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

CONCLUSÃO: A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.

Daniella Rosta

Responsável pela análise

LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA

Número do laudo:	68/2026

INTERESSADO: SAAE DE SOLONÓPOLE
CIDADE: SOLONÓPOLE **DATA DA COLETA: 29/06/2026**
LOCAL DE COLETA: ETA SEDE **HORA DA COLETA 09:43 HS**
ENTRADA NO LABORATÓRIO: 29/06/2026 **SAÍDA DO LABORATÓRIO: 30/06/2026**
OUTRAS OBSERVAÇÕES:

Análise Físico-Química

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017– MS V.M.P.	UNIDADES
Turbidez	0,59	**5**	**UT**
Cloro	5,0	**0,2 á 2,0**	**PPM**
Cor	6,0	**15**	**UH**
Odor	Não objetável	**Não objetável**	**-**
pH	7,00	**6,0 a 9,5**	**-**
Condutividade	525,2	**NE**	**µS / cm**
Sólidos Totais Dissolvidos	262,4	**1000**	**mg STD^- / L**

Legenda: V.M.P. – Valor Máximo Permitido
NE – Não especificado pela portaria número 888/2021 – MS
ALD – Abaixo do limite de detecção

Análise Microbiológica

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA NÚMERO 888/2021– MS V.M.P.
Coliformes Totais	**AUSENTE**	**Ausência em 100 mL**
Escherichia Coli	**AUSENTE**	**Ausência em 100 mL**

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

CONCLUSÃO: A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.

Daniella Rosa

Responsável pela análise