

LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA

Número do laudo:	69//2026
-------------------------	----------

INTERESSADO: SAAE DE SOLONÓPOLE
CIDADE: SOLONÓPOLE
LOCAL DE COLETA: ETA SEDE
ENTRADA NO LABORATÓRIO: 03/07/2026
OUTRAS OBSERVAÇÕES:

DATA DA COLETA: 03/07/2026
HORA DA COLETA 09:24 HS
SAÍDA DO LABORATÓRIO: 04/07/2026

Análise Físico-Química

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017- MS V.M.P.	UNIDADES
Turbidez	0,20	5	UT
Cloro	5,0	0,2 á 2,0	PPM
Cor	8,0	15	UH
Odor	Não objetável	Não objetável	-
pH	7,00	6,0 a 9,5	-
Condutividade	541,1	NE	µS / cm
Sólidos Totais Dissolvidos	268,9	1000	mg STD / L

Legenda: V.M.P. - Valor Máximo Permitido

NE - Não especificado pela portaria número 888/2021 - MS

ALD - Abaixo do limite de detecção

Análise Microbiológica

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA NÚMERO 888/2021- MS V.M.P.
Coliformes Totais	AUSENTE	Ausência em 100 mL
Escherichia Coli	AUSENTE	Ausência em 100 mL

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

CONCLUSÃO: A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.



Responsável pela análise
QUÍMICA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA

Número do laudo:	70//2026
-------------------------	----------

INTERESSADO: SAAE DE SOLONÓPOLE
CIDADE: SOLONÓPOLE
LOCAL DE COLETA: ETA SEDE
ENTRADA NO LABORATÓRIO: 06/07/2026
OUTRAS OBSERVAÇÕES:

DATA DA COLETA: 06/07/2026
HORA DA COLETA 09:55 HS
SAÍDA DO LABORATÓRIO: 07/07/2026

Análise Físico-Química

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017- MS V.M.P.	UNIDADES
Turbidez	0,40	5	UT
Cloro	5,0	0,2 á 2,0	PPM
Cor	7,0	15	UH
Odor	Não objetável	Não objetável	-
pH	7,02	6,0 a 9,5	-
Condutividade	513,5	NE	µS / cm
Sólidos Totais Dissolvidos	259,3	1000	mg STD / L

Legenda: V.M.P. – Valor Máximo Permitido

NE – Não especificado pela portaria número 888/2021 – MS

ALD – Abaixo do limite de detecção

Análise Microbiológica

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA NÚMERO 888/2021- MS V.M.P.
Coliformes Totais	AUSENTE	Ausência em 100 mL
Escherichia Coli	AUSENTE	Ausência em 100 mL

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

CONCLUSÃO: A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.



Responsável pela análise
QUÍMICA
CRQ-10100139

LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA

Número do laudo:	71//2026
-------------------------	----------

INTERESSADO: SAAE DE SOLONÓPOLE
CIDADE: SOLONÓPOLE
LOCAL DE COLETA: ETA SEDE
ENTRADA NO LABORATÓRIO: 10/07/2026
OUTRAS OBSERVAÇÕES:

DATA DA COLETA: 10/07/2026
HORA DA COLETA 11:00 HS
SAÍDA DO LABORATÓRIO: 11/07/2026

Análise Físico-Química

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017- MS V.M.P.	UNIDADES
Turbidez	0,70	5	UT
Cloro	5,0	0,2 á 2,0	PPM
Cor	6,0	15	UH
Odor	Não objetável	Não objetável	-
pH	7,06	6,0 a 9,5	-
Condutividade	513,5	NE	µS / cm
Sólidos Totais Dissolvidos	259,3	1000	mg STD / L

Legenda: V.M.P. – Valor Máximo Permitido

NE – Não especificado pela portaria número 888/2021 – MS

ALD – Abaixo do limite de detecção

Análise Microbiológica

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA NÚMERO 888/2021- MS V.M.P.
Coliformes Totais	AUSENTE	Ausência em 100 mL
Escherichia Coli	AUSENTE	Ausência em 100 mL

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

CONCLUSÃO: A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.



Responsável pela análise
QUÍMICA
CRQ-10100139

LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA

Número do laudo:	72//2026
-------------------------	----------

INTERESSADO: SAAE DE SOLONÓPOLE
CIDADE: SOLONÓPOLE
LOCAL DE COLETA: ETA SEDE
ENTRADA NO LABORATÓRIO: 14/07/2026
OUTRAS OBSERVAÇÕES:

DATA DA COLETA: 14/07/2026
HORA DA COLETA 09:50 HS
SAÍDA DO LABORATÓRIO: 15/07/2026

Análise Físico-Química

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017- MS V.M.P.	UNIDADES
Turbidez	0,10	5	UT
Cloro	5,0	0,2 á 2,0	PPM
Cor	7,0	15	UH
Odor	Não objetável	Não objetável	-
pH	7,14	6,0 a 9,5	-
Condutividade	521,5	NE	µS / cm
Sólidos Totais Dissolvidos	261,1	1000	mg STD / L

Legenda: V.M.P. – Valor Máximo Permitido

NE – Não especificado pela portaria número 888/2021 – MS

ALD – Abaixo do limite de detecção

Análise Microbiológica

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA NÚMERO 888/2021- MS V.M.P.
Coliformes Totais	AUSENTE	Ausência em 100 mL
Escherichia Coli	AUSENTE	Ausência em 100 mL

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

CONCLUSÃO: A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.



Responsável pela análise
QUÍMICA
CRQ-10100139

LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA

Número do laudo:	73/2026
-------------------------	---------

INTERESSADO: SAAE DE SOLONÓPOLE
CIDADE: SOLONÓPOLE
LOCAL DE COLETA: COHAB
ENTRADA NO LABORATÓRIO: 17/07/2026
OUTRAS OBSERVAÇÕES

DATA DA COLETA: 17/07/2026
HORA DA COLETA 09:55 HS
SAÍDA DO LABORATÓRIO: 18/07/2026

Análise Físico-Química

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017- MS V.M.P.	UNIDADES
Turbidez	0,21	5	UT
Cloro	0,5	0,2 á 2,0	PPM
Cor	5,0	15	UH
Odor	Não objetável	Não objetável	-
pH	7,46	6,0 a 9,5	-

Legenda: V.M.P. – Valor Máximo Permitido

NE – Não especificado pela portaria número 888/2021 – MS

ALD – Abaixo do limite de detecção

Análise Microbiológica

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA NÚMERO 888/2021- MS V.M.P.
Coliformes Totais	AUSENTE	Ausência em 100 mL
Escherichia Coli	AUSENTE	Ausência em 100 mL

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

CONCLUSÃO: A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.



Responsável pela análise
QUÍMICA
CRQ-10100139

LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA

Número do laudo:	74/2026
-------------------------	---------

INTERESSADO: SAAE DE SOLONÓPOLE
CIDADE: SOLONÓPOLE
LOCAL DE COLETA: CNSD
ENTRADA NO LABORATÓRIO: 17/07/2026
OUTRAS OBSERVAÇÕES

DATA DA COLETA: 17/07/2026
HORA DA COLETA 08:30 HS
SAÍDA DO LABORATÓRIO: 18/07/2026

Análise Físico-Química

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017- MS V.M.P.	UNIDADES
Turbidez	0,39	5	UT
Cloro	0,5	0,2 á 2,0	PPM
Cor	7,0	15	UH
Odor	Não objetável	Não objetável	-
pH	7,16	6,0 a 9,5	-

Legenda: V.M.P. – Valor Máximo Permitido

NE – Não especificado pela portaria número 888/2021 – MS

ALD – Abaixo do limite de detecção

Análise Microbiológica

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA NÚMERO 888/2021- MS V.M.P.
Coliformes Totais	AUSENTE	Ausência em 100 mL
Escherichia Coli	AUSENTE	Ausência em 100 mL

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

CONCLUSÃO: A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.



Responsável pela análise
QUÍMICA
CRQ-10100139

LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA

Número do laudo:	75//2026
-------------------------	----------

INTERESSADO: SAAE DE SOLONÓPOLE
CIDADE: SOLONÓPOLE
LOCAL DE COLETA: ETA SEDE
ENTRADA NO LABORATÓRIO: 20/07/2026
OUTRAS OBSERVAÇÕES:

DATA DA COLETA: 20/07/2026
HORA DA COLETA 15:10 HS
SAÍDA DO LABORATÓRIO: 15/07/2026

Análise Físico-Química

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017- MS V.M.P.	UNIDADES
Turbidez	0,15	5	UT
Cloro	5,0	0,2 á 2,0	PPM
Cor	7,0	15	UH
Odor	Não objetável	Não objetável	-
pH	6,60	6,0 a 9,5	-
Condutividade	512,6	NE	µS / cm
Sólidos Totais Dissolvidos	255,1	1000	mg STD / L

Legenda: V.M.P. – Valor Máximo Permitido

NE – Não especificado pela portaria número 888/2021 – MS

ALD – Abaixo do limite de detecção

Análise Microbiológica

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA NÚMERO 888/2021- MS V.M.P.
Coliformes Totais	AUSENTE	Ausência em 100 mL
Escherichia Coli	AUSENTE	Ausência em 100 mL

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

CONCLUSÃO: A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.



Responsável pela análise
QUÍMICA
CRQ-10100139

LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA**Número do laudo:** 76//2026**INTERESSADO: SAAE DE SOLONÓPOLE**
CIDADE: SOLONÓPOLE
LOCAL DE COLETA: ETA SEDE
ENTRADA NO LABORATÓRIO: 24/07/2026
OUTRAS OBSERVAÇÕES:**DATA DA COLETA: 24/07/2026**
HORA DA COLETA 09:40 HS
SAÍDA DO LABORATÓRIO: 25/07/2026**Análise Físico-Química**

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017- MS V.M.P.	UNIDADES
Turbidez	0,37	5	UT
Cloro	5,0	0,2 á 2,0	PPM
Cor	7,0	15	UH
Odor	Não objetável	Não objetável	-
pH	7,02	6,0 a 9,5	-
Condutividade	512,6	NE	µS / cm
Sólidos Totais Dissolvidos	255,1	1000	mg STD / L

Legenda: V.M.P. – Valor Máximo Permitido

NE – Não especificado pela portaria número 888/2021 – MS

ALD – Abaixo do limite de detecção

Análise Microbiológica

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA NÚMERO 888/2021- MS V.M.P.
Coliformes Totais	AUSENTE	Ausência em 100 mL
Escherichia Coli	AUSENTE	Ausência em 100 mL

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

CONCLUSÃO: A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.

**Responsável pela análise**
QUÍMICA
CRQ-10100139

LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA

Número do laudo:	77//2026
-------------------------	----------

INTERESSADO: SAAE DE SOLONÓPOLE
CIDADE: SOLONÓPOLE
LOCAL DE COLETA: ETA SEDE
ENTRADA NO LABORATÓRIO: 27/07/2026
OUTRAS OBSERVAÇÕES:

DATA DA COLETA: 27/07/2026
HORA DA COLETA 09:25 HS
SAÍDA DO LABORATÓRIO: 28/07/2026

Análise Físico-Química

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017- MS V.M.P.	UNIDADES
Turbidez	0,11	5	UT
Cloro	5,0	0,2 á 2,0	PPM
Cor	9,0	15	UH
Odor	Não objetável	Não objetável	-
pH	7,18	6,0 a 9,5	-
Condutividade	508,7	NE	µS / cm
Sólidos Totais Dissolvidos	253,8	1000	mg STD / L

Legenda: V.M.P. – Valor Máximo Permitido

NE – Não especificado pela portaria número 888/2021 – MS

ALD – Abaixo do limite de detecção

Análise Microbiológica

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA NÚMERO 888/2021- MS V.M.P.
Coliformes Totais	AUSENTE	Ausência em 100 mL
Escherichia Coli	AUSENTE	Ausência em 100 mL

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

CONCLUSÃO: A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.



Responsável pela análise
QUÍMICA
CRQ-10100139

LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA**Número do laudo:** 78//2026**INTERESSADO: SAAE DE SOLONÓPOLE**
CIDADE: SOLONÓPOLE
LOCAL DE COLETA: ETA SEDE
ENTRADA NO LABORATÓRIO: 31/07/2026
OUTRAS OBSERVAÇÕES:**DATA DA COLETA: 31/07/2026**
HORA DA COLETA 15:00 HS
SAÍDA DO LABORATÓRIO: 01/08/2026**Análise Físico-Química**

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017- MS V.M.P.	UNIDADES
Turbidez	0,22	5	UT
Cloro	5,0	0,2 á 2,0	PPM
Cor	8,0	15	UH
Odor	Não objetável	Não objetável	-
pH	6,89	6,0 a 9,5	-
Condutividade	508,7	NE	µS / cm
Sólidos Totais Dissolvidos	253,8	1000	mg STD / L

Legenda: V.M.P. – Valor Máximo Permitido

NE – Não especificado pela portaria número 888/2021 – MS

ALD – Abaixo do limite de detecção

Análise Microbiológica

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA NÚMERO 888/2021- MS V.M.P.
Coliformes Totais	AUSENTE	Ausência em 100 mL
Escherichia Coli	AUSENTE	Ausência em 100 mL

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

CONCLUSÃO: A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.

**Responsável pela análise**
QUÍMICA
CRQ-10100139