

**LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Número do laudo:</b> | 79//2026 |
|-------------------------|----------|

**INTERESSADO: SAAE DE SOLONÓPOLE**  
**CIDADE: SOLONÓPOLE**  
**LOCAL DE COLETA: ETA SEDE**  
**ENTRADA NO LABORATÓRIO: 03/08/2026**  
**OUTRAS OBSERVAÇÕES:**

**DATA DA COLETA: 03/08/2026**  
**HORA DA COLETA 09:24 HS**  
**SAÍDA DO LABORATÓRIO: 04/08/2026**

**Análise Físico-Química**

| PARÂMETRO                  | RESULTADO     | PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017- MS V.M.P. | UNIDADES   |
|----------------------------|---------------|--------------------------------------------|------------|
| Turbidez                   | 0,10          | 5                                          | UT         |
| Cloro                      | 5,0           | 0,2 á 2,0                                  | PPM        |
| Cor                        | 8,0           | 15                                         | UH         |
| Odor                       | Não objetável | Não objetável                              | -          |
| pH                         | 6,93          | 6,0 a 9,5                                  | -          |
| Condutividade              | 541,1         | NE                                         | µS / cm    |
| Sólidos Totais Dissolvidos | 268,9         | 1000                                       | mg STD / L |

Legenda: V.M.P. – Valor Máximo Permitido

NE – Não especificado pela portaria número 888/2021 – MS

ALD – Abaixo do limite de detecção

**Análise Microbiológica**

| PARÂMETRO         | RESULTADO | PORTARIA NÚMERO 888/2021- MS V.M.P. |
|-------------------|-----------|-------------------------------------|
| Coliformes Totais | AUSENTE   | Ausência em 100 mL                  |
| Escherichia Coli  | AUSENTE   | Ausência em 100 mL                  |

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

**CONCLUSÃO:** A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.



**Responsável pela análise**  
**QUÍMICA**

**LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| <b>Número do laudo:</b> | 80/2026 |
|-------------------------|---------|

**INTERESSADO: SAAE DE SOLONÓPOLE**  
**CIDADE: SOLONÓPOLE**  
**LOCAL DE COLETA: BARRA NOVA**  
**ENTRADA NO LABORATÓRIO: 05/08/2026**  
**OUTRAS OBSERVAÇÕES**

**DATA DA COLETA: 05/08/2026**  
**HORA DA COLETA 08:30 HS**  
**SAÍDA DO LABORATÓRIO: 06/08/2026**

**Análise Físico-Química**

| PARÂMETRO | RESULTADO     | PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017- MS V.M.P. | UNIDADES |
|-----------|---------------|--------------------------------------------|----------|
| Turbidez  | 0,39          | 5                                          | UT       |
| Cloro     | 0,5           | 0,2 á 2,0                                  | PPM      |
| Cor       | 7,0           | 15                                         | UH       |
| Odor      | Não objetável | Não objetável                              | -        |
| pH        | 7,16          | 6,0 a 9,5                                  | -        |

Legenda: V.M.P. – Valor Máximo Permitido

NE – Não especificado pela portaria número 888/2021 – MS

ALD – Abaixo do limite de detecção

**Análise Microbiológica**

| PARÂMETRO         | RESULTADO | PORTARIA NÚMERO 888/2021- MS V.M.P. |
|-------------------|-----------|-------------------------------------|
| Coliformes Totais | AUSENTE   | Ausência em 100 mL                  |
| Escherichia Coli  | AUSENTE   | Ausência em 100 mL                  |

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

**CONCLUSÃO:** A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.



**Responsável pela análise**  
**QUÍMICA**  
**CRQ-10100139**

**LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| <b>Número do laudo:</b> | 81/2026 |
|-------------------------|---------|

**INTERESSADO: SAAE DE SOLONÓPOLE**  
**CIDADE: SOLONÓPOLE**  
**LOCAL DE COLETA: ALTO VISTOSO**  
**ENTRADA NO LABORATÓRIO: 03/08/2026**  
**OUTRAS OBSERVAÇÕES**

**DATA DA COLETA: 03/08/2026**  
**HORA DA COLETA 08:35 HS**  
**SAÍDA DO LABORATÓRIO: 04/08/2026**

**Análise Físico-Química**

| PARÂMETRO | RESULTADO     | PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017- MS V.M.P. | UNIDADES |
|-----------|---------------|--------------------------------------------|----------|
| Turbidez  | 0,39          | 5                                          | UT       |
| Cloro     | 0,5           | 0,2 á 2,0                                  | PPM      |
| Cor       | 7,0           | 15                                         | UH       |
| Odor      | Não objetável | Não objetável                              | -        |
| pH        | 7,16          | 6,0 a 9,5                                  | -        |

Legenda: V.M.P. – Valor Máximo Permitido

NE – Não especificado pela portaria número 888/2021 – MS

ALD – Abaixo do limite de detecção

**Análise Microbiológica**

| PARÂMETRO         | RESULTADO | PORTARIA NÚMERO 888/2021- MS V.M.P. |
|-------------------|-----------|-------------------------------------|
| Coliformes Totais | AUSENTE   | Ausência em 100 mL                  |
| Escherichia Coli  | AUSENTE   | Ausência em 100 mL                  |

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

**CONCLUSÃO:** A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.



**Responsável pela análise**  
**QUÍMICA**  
**CRQ-10100139**

**LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Número do laudo:</b> | 82//2026 |
|-------------------------|----------|

**INTERESSADO: SAAE DE SOLONÓPOLE**  
**CIDADE: SOLONÓPOLE**  
**LOCAL DE COLETA: ETA SEDE**  
**ENTRADA NO LABORATÓRIO: 10/08/2026**  
**OUTRAS OBSERVAÇÕES:**

**DATA DA COLETA: 10/08/2026**  
**HORA DA COLETA 11:00 HS**  
**SAÍDA DO LABORATÓRIO: 11/08/2026**

**Análise Físico-Química**

| PARÂMETRO                         | RESULTADO     | PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017- MS V.M.P. | UNIDADES          |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------------|
| <b>Turbidez</b>                   | 0,19          | <b>5</b>                                   | <b>UT</b>         |
| <b>Cloro</b>                      | 5,0           | <b>0,2 á 2,0</b>                           | <b>PPM</b>        |
| <b>Cor</b>                        | 7,0           | <b>15</b>                                  | <b>UH</b>         |
| <b>Odor</b>                       | Não objetável | <b>Não objetável</b>                       | -                 |
| <b>pH</b>                         | 7,12          | <b>6,0 a 9,5</b>                           | -                 |
| <b>Condutividade</b>              | 527,1         | <b>NE</b>                                  | <b>µS / cm</b>    |
| <b>Sólidos Totais Dissolvidos</b> | 262,6         | <b>1000</b>                                | <b>mg STD / L</b> |

Legenda: V.M.P. – Valor Máximo Permitido

NE – Não especificado pela portaria número 888/2021 – MS

ALD – Abaixo do limite de detecção

**Análise Microbiológica**

| PARÂMETRO                | RESULTADO      | PORTARIA NÚMERO 888/2021- MS V.M.P. |
|--------------------------|----------------|-------------------------------------|
| <b>Coliformes Totais</b> | <b>AUSENTE</b> | <b>Ausência em 100 mL</b>           |
| <b>Escherichia Coli</b>  | <b>AUSENTE</b> | <b>Ausência em 100 mL</b>           |

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

**CONCLUSÃO:** A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.



**Responsável pela análise**  
**QUÍMICA**  
**CRQ-10100139**

**LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| <b>Número do laudo:</b> | 83/2026 |
|-------------------------|---------|

**INTERESSADO: SAAE DE SOLONÓPOLE**  
**CIDADE: SOLONÓPOLE**  
**LOCAL DE COLETA: C.N.S.G**  
**ENTRADA NO LABORATÓRIO: 11/08/2026**  
**OUTRAS OBSERVAÇÕES**

**DATA DA COLETA: 11/08/2026**  
**HORA DA COLETA 11:00 HS**  
**SAÍDA DO LABORATÓRIO: 12/08/2026**

**Análise Físico-Química**

| PARÂMETRO | RESULTADO     | PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017- MS V.M.P. | UNIDADES |
|-----------|---------------|--------------------------------------------|----------|
| Turbidez  | 0,08          | 5                                          | UT       |
| Cloro     | 0,5           | 0,2 á 2,0                                  | PPM      |
| Cor       | 8,0           | 15                                         | UH       |
| Odor      | Não objetável | Não objetável                              | -        |
| pH        | 7,29          | 6,0 a 9,5                                  | -        |

Legenda: V.M.P. – Valor Máximo Permitido

NE – Não especificado pela portaria número 888/2021 – MS

ALD – Abaixo do limite de detecção

**Análise Microbiológica**

| PARÂMETRO         | RESULTADO | PORTARIA NÚMERO 888/2021- MS V.M.P. |
|-------------------|-----------|-------------------------------------|
| Coliformes Totais | AUSENTE   | Ausência em 100 mL                  |
| Escherichia Coli  | AUSENTE   | Ausência em 100 mL                  |

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

**CONCLUSÃO:** A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.



**Responsável pela análise**  
**QUÍMICA**  
**CRQ-10100139**

**LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| <b>Número do laudo:</b> | 84/2026 |
|-------------------------|---------|

**INTERESSADO: SAAE DE SOLONÓPOLE**  
**CIDADE: SOLONÓPOLE**  
**LOCAL DE COLETA: COHAB**  
**ENTRADA NO LABORATÓRIO: 12/08/2026**  
**OUTRAS OBSERVAÇÕES**

**DATA DA COLETA: 12/08/2026**  
**HORA DA COLETA 11:00 HS**  
**SAÍDA DO LABORATÓRIO: 13/08/2026**

**Análise Físico-Química**

| PARÂMETRO | RESULTADO     | PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017- MS V.M.P. | UNIDADES |
|-----------|---------------|--------------------------------------------|----------|
| Turbidez  | 0,09          | 5                                          | UT       |
| Cloro     | 0,7           | 0,2 á 2,0                                  | PPM      |
| Cor       | 8,0           | 15                                         | UH       |
| Odor      | Não objetável | Não objetável                              | -        |
| pH        | 7,06          | 6,0 a 9,5                                  | -        |

Legenda: V.M.P. - Valor Máximo Permitido

NE - Não especificado pela portaria número 888/2021 - MS

ALD - Abaixo do limite de detecção

**Análise Microbiológica**

| PARÂMETRO         | RESULTADO | PORTARIA NÚMERO 888/2021- MS V.M.P. |
|-------------------|-----------|-------------------------------------|
| Coliformes Totais | AUSENTE   | Ausência em 100 mL                  |
| Escherichia Coli  | AUSENTE   | Ausência em 100 mL                  |

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

**CONCLUSÃO:** A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.



**Responsável pela análise**  
**QUÍMICA**  
**CRQ-10100139**

**LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Número do laudo:</b> | 85//2026 |
|-------------------------|----------|

**INTERESSADO: SAAE DE SOLONÓPOLE**  
**CIDADE: SOLONÓPOLE**  
**LOCAL DE COLETA: ETA SEDE**  
**ENTRADA NO LABORATÓRIO: 17/08/2026**  
**OUTRAS OBSERVAÇÕES:**

**DATA DA COLETA: 17/08/2026**  
**HORA DA COLETA 10:00 HS**  
**SAÍDA DO LABORATÓRIO: 18/08/2026**

**Análise Físico-Química**

| PARÂMETRO                  | RESULTADO     | PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017- MS V.M.P. | UNIDADES   |
|----------------------------|---------------|--------------------------------------------|------------|
| Turbidez                   | 0,39          | 5                                          | UT         |
| Cloro                      | 5,0           | 0,2 á 2,0                                  | PPM        |
| Cor                        | 8,0           | 15                                         | UH         |
| Odor                       | Não objetável | Não objetável                              | -          |
| pH                         | 7,15          | 6,0 a 9,5                                  | -          |
| Condutividade              | 530,5         | NE                                         | µS / cm    |
| Sólidos Totais Dissolvidos | 265,8         | 1000                                       | mg STD / L |

Legenda: V.M.P. – Valor Máximo Permitido

NE – Não especificado pela portaria número 888/2021 – MS

ALD – Abaixo do limite de detecção

**Análise Microbiológica**

| PARÂMETRO         | RESULTADO | PORTARIA NÚMERO 888/2021- MS V.M.P. |
|-------------------|-----------|-------------------------------------|
| Coliformes Totais | AUSENTE   | Ausência em 100 mL                  |
| Escherichia Coli  | AUSENTE   | Ausência em 100 mL                  |

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

**CONCLUSÃO:** A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.



**Responsável pela análise**  
**QUÍMICA**  
**CRQ-10100139**

**LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| <b>Número do laudo:</b> | 86/2026 |
|-------------------------|---------|

**INTERESSADO: SAAE DE SOLONÓPOLE**  
**CIDADE: SOLONÓPOLE**  
**LOCAL DE COLETA: S.TEREZA**  
**ENTRADA NO LABORATÓRIO: 19/08/2026**  
**OUTRAS OBSERVAÇÕES**

**DATA DA COLETA: 19/08/2026**  
**HORA DA COLETA 10:25 HS**  
**SAÍDA DO LABORATÓRIO: 20/08/2026**

**Análise Físico-Química**

| PARÂMETRO | RESULTADO     | PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017- MS V.M.P. | UNIDADES |
|-----------|---------------|--------------------------------------------|----------|
| Turbidez  | 0,09          | 5                                          | UT       |
| Cloro     | 1,8           | 0,2 á 2,0                                  | PPM      |
| Cor       | 8,0           | 15                                         | UH       |
| Odor      | Não objetável | Não objetável                              | -        |
| pH        | 7,27          | 6,0 a 9,5                                  | -        |

Legenda: V.M.P. = Valor Máximo Permitido

NE - Não especificado pela portaria número 888/2021 - MS

ALD - Abaixo do limite de detecção

**Análise Microbiológica**

| PARÂMETRO         | RESULTADO | PORTARIA NÚMERO 888/2021- MS V.M.P. |
|-------------------|-----------|-------------------------------------|
| Coliformes Totais | AUSENTE   | Ausência em 100 mL                  |
| Escherichia Coli  | AUSENTE   | Ausência em 100 mL                  |

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

**CONCLUSÃO:** A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.



**Responsável pela análise**  
**QUÍMICA**  
**CRQ-10100139**

**LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Número do laudo:</b> | 86//2026 |
|-------------------------|----------|

**INTERESSADO: SAAE DE SOLONÓPOLE**  
**CIDADE: SOLONÓPOLE**  
**LOCAL DE COLETA: ETA SEDE**  
**ENTRADA NO LABORATÓRIO: 21/08/2026**  
**OUTRAS OBSERVAÇÕES:**

**DATA DA COLETA: 21/08/2026**  
**HORA DA COLETA 09:40 HS**  
**SAÍDA DO LABORATÓRIO: 22/08/2026**

**Análise Físico-Química**

| PARÂMETRO                         | RESULTADO     | PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017- MS V.M.P. | UNIDADES          |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------------|
| <b>Turbidez</b>                   | 0,09          | <b>5</b>                                   | <b>UT</b>         |
| <b>Cloro</b>                      | 5,0           | <b>0,2 á 2,0</b>                           | <b>PPM</b>        |
| <b>Cor</b>                        | 7,0           | <b>15</b>                                  | <b>UH</b>         |
| <b>Odor</b>                       | Não objetável | <b>Não objetável</b>                       | -                 |
| <b>pH</b>                         | 7,15          | <b>6,0 a 9,5</b>                           | -                 |
| <b>Condutividade</b>              | 530,5         | <b>NE</b>                                  | <b>µS / cm</b>    |
| <b>Sólidos Totais Dissolvidos</b> | 265,8         | <b>1000</b>                                | <b>mg STD / L</b> |

Legenda: V.M.P. - Valor Máximo Permitido

NE - Não especificado pela portaria número 888/2021 - MS

ALD - Abaixo do limite de detecção

**Análise Microbiológica**

| PARÂMETRO                | RESULTADO      | PORTARIA NÚMERO 888/2021- MS V.M.P. |
|--------------------------|----------------|-------------------------------------|
| <b>Coliformes Totais</b> | <b>AUSENTE</b> | <b>Ausência em 100 mL</b>           |
| <b>Escherichia Coli</b>  | <b>AUSENTE</b> | <b>Ausência em 100 mL</b>           |

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

**CONCLUSÃO:** A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.



**Responsável pela análise**  
**QUÍMICA**  
**CRQ-10100139**

**LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Número do laudo:</b> | 87//2026 |
|-------------------------|----------|

**INTERESSADO: SAAE DE SOLONÓPOLE**  
**CIDADE: SOLONÓPOLE**  
**LOCAL DE COLETA: ETA SEDE**  
**ENTRADA NO LABORATÓRIO: 24/08/2026**  
**OUTRAS OBSERVAÇÕES:**

**DATA DA COLETA: 24/08/2026**  
**HORA DA COLETA 09:40 HS**  
**SAÍDA DO LABORATÓRIO: 25/08/2026**

**Análise Físico-Química**

| PARÂMETRO                  | RESULTADO     | PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017- MS V.M.P. | UNIDADES   |
|----------------------------|---------------|--------------------------------------------|------------|
| Turbidez                   | 0,43          | 5                                          | UT         |
| Cloro                      | 5,0           | 0,2 á 2,0                                  | PPM        |
| Cor                        | 8,0           | 15                                         | UH         |
| Odor                       | Não objetável | Não objetável                              | -          |
| pH                         | 7,158         | 6,0 a 9,5                                  | -          |
| Condutividade              | 530,5         | NE                                         | µS / cm    |
| Sólidos Totais Dissolvidos | 265,8         | 1000                                       | mg STD / L |

Legenda: V.M.P. – Valor Máximo Permitido

NE – Não especificado pela portaria número 888/2021 – MS

ALD – Abaixo do limite de detecção

**Análise Microbiológica**

| PARÂMETRO         | RESULTADO | PORTARIA NÚMERO 888/2021- MS V.M.P. |
|-------------------|-----------|-------------------------------------|
| Coliformes Totais | AUSENTE   | Ausência em 100 mL                  |
| Escherichia Coli  | AUSENTE   | Ausência em 100 mL                  |

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

**CONCLUSÃO:** A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.



**Responsável pela análise**  
**QUÍMICA**  
**CRQ-10100139**

**LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| <b>Número do laudo:</b> | 88/2026 |
|-------------------------|---------|

**INTERESSADO: SAAE DE SOLONÓPOLE**  
**CIDADE: SOLONÓPOLE**  
**LOCAL DE COLETA: S.MACHADO**  
**ENTRADA NO LABORATÓRIO: 27/08/2026**  
**OUTRAS OBSERVAÇÕES**

**DATA DA COLETA: 27/08/2026**  
**HORA DA COLETA 08:20 HS**  
**SAÍDA DO LABORATÓRIO: 28/08/2026**

**Análise Físico-Química**

| PARÂMETRO | RESULTADO     | PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017- MS V.M.P. | UNIDADES |
|-----------|---------------|--------------------------------------------|----------|
| Turbidez  | 0,08          | 5                                          | UT       |
| Cloro     | 1,3           | 0,2 á 2,0                                  | PPM      |
| Cor       | 9,0           | 15                                         | UH       |
| Odor      | Não objetável | Não objetável                              | -        |
| pH        | 7,15          | 6,0 a 9,5                                  | -        |

Legenda: V.M.P. - Valor Máximo Permitido

NE - Não especificado pela portaria número 888/2021 - MS

ALD - Abaixo do limite de detecção

**Análise Microbiológica**

| PARÂMETRO         | RESULTADO | PORTARIA NÚMERO 888/2021- MS V.M.P. |
|-------------------|-----------|-------------------------------------|
| Coliformes Totais | AUSENTE   | Ausência em 100 mL                  |
| Escherichia Coli  | AUSENTE   | Ausência em 100 mL                  |

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

**CONCLUSÃO:** A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.



**Responsável pela análise**  
**QUÍMICA**  
**CRQ-10100139**

**LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| <b>Número do laudo:</b> | 89/2026 |
|-------------------------|---------|

**INTERESSADO: SAAE DE SOLONÓPOLE**  
**CIDADE: SOLONÓPOLE**  
**LOCAL DE COLETA: CENTRO**  
**ENTRADA NO LABORATÓRIO: 27/08/2026**  
**OUTRAS OBSERVAÇÕES**

**DATA DA COLETA: 27/08/2026**  
**HORA DA COLETA 08:30 HS**  
**SAÍDA DO LABORATÓRIO: 28/08/2026**

**Análise Físico-Química**

| PARÂMETRO       | RESULTADO     | PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017- MS V.M.P. | UNIDADES   |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------|------------|
| <b>Turbidez</b> | 0,09          | <b>5</b>                                   | <b>UT</b>  |
| <b>Cloro</b>    | 0,5           | <b>0,2 á 2,0</b>                           | <b>PPM</b> |
| <b>Cor</b>      | 9,0           | <b>15</b>                                  | <b>UH</b>  |
| <b>Odor</b>     | Não objetável | <b>Não objetável</b>                       | -          |
| <b>pH</b>       | 7,27          | <b>6,0 a 9,5</b>                           | -          |

Legenda: V.M.P. - Valor Máximo Permitido

NE - Não especificado pela portaria número 888/2021 - MS

ALD - Abaixo do limite de detecção

**Análise Microbiológica**

| PARÂMETRO                | RESULTADO      | PORTARIA NÚMERO 888/2021- MS V.M.P. |
|--------------------------|----------------|-------------------------------------|
| <b>Coliformes Totais</b> | <b>AUSENTE</b> | <b>Ausência em 100 mL</b>           |
| <b>Escherichia Coli</b>  | <b>AUSENTE</b> | <b>Ausência em 100 mL</b>           |

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

**CONCLUSÃO:** A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.



**Responsável pela análise**  
**QUÍMICA**  
**CRQ-10100139**

**LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| <b>Número do laudo:</b> | 90/2026 |
|-------------------------|---------|

**INTERESSADO: SAAE DE SOLONÓPOLE**  
**CIDADE: SOLONÓPOLE**  
**LOCAL DE COLETA: ETA SEDE**  
**ENTRADA NO LABORATÓRIO: 20/07/2026**  
**OUTRAS OBSERVAÇÕES:**

**DATA DA COLETA: 20/07/2026**  
**HORA DA COLETA 15:10 HS**  
**SAÍDA DO LABORATÓRIO: 15/07/2026**

**Análise Físico-Química**

| PARÂMETRO                  | RESULTADO     | PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017- MS V.M.P. | UNIDADES   |
|----------------------------|---------------|--------------------------------------------|------------|
| Turbidez                   | 0,17          | 5                                          | UT         |
| Cloro                      | 5,0           | 0,2 á 2,0                                  | PPM        |
| Cor                        | 8,0           | 15                                         | UH         |
| Odor                       | Não objetável | Não objetável                              | -          |
| pH                         | 7,08          | 6,0 a 9,5                                  | -          |
| Condutividade              | 530,5         | NE                                         | µS / cm    |
| Sólidos Totais Dissolvidos | 265,8         | 1000                                       | mg STD / L |

Legenda: V.M.P. – Valor Máximo Permitido

NE – Não especificado pela portaria número 888/2021 – MS

ALD – Abaixo do limite de detecção

**Análise Microbiológica**

| PARÂMETRO         | RESULTADO | PORTARIA NÚMERO 888/2021- MS V.M.P. |
|-------------------|-----------|-------------------------------------|
| Coliformes Totais | AUSENTE   | Ausência em 100 mL                  |
| Escherichia Coli  | AUSENTE   | Ausência em 100 mL                  |

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

**CONCLUSÃO:** A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.



**Responsável pela análise**  
**QUÍMICA**  
**CRQ-10100139**